



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
Unidade Regional de Cascavel – URCA
Rua São Paulo, 1060. Centro
CEP 85801-020 - Cascavel - PR.
Fone: (045) 3220-1212 - FAX (045) 3225-4348



URCA OF.609/2015

Cascavel, 17 de setembro de 2015

Ilmo Senhor
Marcelo A. Primo
Presidente da Câmara de Capitão Leônidas Marques

Prezado Presidente

Em atendimento ao Ofício nº 78/2015 referente aos problemas de falta de água ocorridos no mês de agosto/2015, informamos que houveram problemas pontuais, de ordem operacional, eletromecânico e de comunicação.

DATA	MOTIVO	SOLUÇÃO
06/08/2015	Problemas no acionamento dos equipamentos de bombeamento da EET 02.	Identificado problema na proteção de nível mínimo para acionamento, corrigido na mesma data.
25/08/2015	Problemas de acionamento automático da EET 01, acionando somente manual	Identificado problema de comunicação na linha física da operadora (OI), acionado operadora e acompanhado análise, o qual foi confirmado, porém o reestabelecimento pela operadora só ocorreu no dia 27/08/2015.
26/08/2015	Parada de operação EET 03	Equipamento moto-bomba submersa da EET 03 com motor queimado, efetuada a substituição na mesma data.
27/08/2015	Rompimento na adutora de água tratada entre a EET 01 até a EET 02, impedindo o recalque de água para a cidade.	Manutenção executada pela operação no mesmo dia.
30/08/2015	Problema de acionamento automático CSB	Identificado infiltração de umidade pelo cabo de comunicação, o sistema de acionamento ficou sendo operado até o dia 31/08/2015, via Dispositivo de controle horário de operação (Timer), o que ocasionou baixa produção durante o período da noite entre dia 30 e 31, substituído cabos e resolvido definitivamente no dia 31/08/2015.

Informamos também que a Sanepar está elaborando projeto para implantação de sistema de comunicação com Cascavel, para monitoramento 24 horas do sistema de produção e reservação de água de Capitão. Esta melhoria

Handwritten initials in blue ink.



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ

Unidade Regional de Cascavel – URCA
Rua São Paulo, 1060. Centro
CEP 85801-020 - Cascavel - PR.
Fone: (045) 3220-1212 - FAX (045) 3225-4348




possibilitará o atendimento das falhas nas unidades operacionais, antes da ocorrência das faltas de água, a previsão de implantação é de até 03/2016.

Estamos a disposição para maiores esclarecimentos e elevamos protestos de estima e de consideração.

Atenciosamente,


Rita Ivone Camana
Gerente Regional de Cascavel


Renato Mayer Bueno
Gerente Geral Oeste/Sudoeste